

ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV



ELECTROTECHNICAL TESTING INSTITUTE - CZECH REPUBLIC
ELEKTROTECHNISCHE PRÜFANSTALT - TSCHECHISCHE REPUBLIK
INSTITUT ELECTROTECHNIQUE D'ESSAIS - RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ - ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Pod lísem 129/2, 171 02 Praha 8 - Troja

CERTIFIKÁT

č.: 1210479

Výrobek: Elektroměrový rozváděč

Typ: EJ1R, 2EJ1R
E1R, 2E1R, 3E1R, 4E1R
E2R, 2E2R, 3E2R, 4E2R

Jmenovité hodnoty: 3x 230/400 V, 50 Hz, do 63 A, IP 44/20C

Objednatel: SFOS.SK s.r.o.
Školská 1901, 979 01 Rimavská Sobota, Slovenská republika

Výrobce: SFOS.SK s.r.o.
Školská 1901, 979 01 Rimavská Sobota, Slovenská republika

Obchodní značka:

Výsledky zkoušek jsou uvedeny v protokolu č.: 211402-01/01 ze dne: 19.08.2021

Vzorek zkoušeného výrobku je ve shodě s požadavky:
ČSN EN 61439-1 ed. 2:12,
ČSN EN 61439-3:12 čl. 6, 10.2.6, 10.2.7, 10.3, 10.4, 10.9.2, 10.9.4, 10.10.4, 10.11.2, 10.12 (J.9.4.3.1, J.9.4.4.1), 10.13

Jiné údaje:

Certifikát byl vydán na základě splnění požadavků certifikačního schématu „EZÚ certifikát“ a na základě smlouvy č. 211402 mezi objednavatelem a Elektrotechnickým zkušebním ústavem.

Shoda výrobku s uvedenými normami a předpisy zajišťuje shodu výrobku se základními požadavky nařízení vlády č. 117/2016 Sb. (2014/30/EU), 118/2016 Sb. (2014/35/EU) v platném znění a certifikát může být použit jako podklad pro EU Prohlášení o shodě podle zákona č. 90/2016 Sb. o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, v platném znění.

Platnost certifikátu je omezena do: 26.08.2024

27.08.2021

V Praze dne

Mgr. Miroslav Sedláček
Vedoucí certifikačního orgánu



211402-01